

CERTIFIKAT

CERTIFICATE

Broj / No: **LVD 30150017**

Proizvod: OSIGURAČ-RASTAVNA SKLOPKA
Product: FUSE – SWITCH DISCONNECTOR

Tip/model: OS 00C/S (vidi Prilog/see enclosure)
Type/model:

Komercijalni naziv: /
Brand name:

Podnositelj zahtjeva: KONČAR-Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o.
Applicant: HR-10002 Zagreb, Borongajska cesta 81b

Proizvođač: KONČAR-Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o.
Manufacturer: HR-10002 Zagreb, Borongajska cesta 81b

Propis: Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih
Regulation: naponskih granica (NN 41/2010)
Low Voltage Directive 2006/95/EC

Primijenjene norme: HRN EN 60947-3:2010/A1:2012; HRN EN 60947-1:2009/A1:2012
Related standards: (EN 60947-3:2009/A1:2012; EN 60947-1:2007/A1:2011)

Broj i datum izvještaja o ispitivanju: 34/2220 od (by) 23.05.2012.; 35/6138 od (by) 22.09.2006; 0673306 od (by) 30.11.2006.
Test report No and date of issue:

Ispitni izvještaj izdan od: Končar-Institut za elektrotehniku d.d., Zagreb
Test report issued by the: Laboratorij za velike snage, Akreditacija br. 1139 HAA

Mapa predmeta: LVD – 032/07

ZAKLJUČAK:

Ovime se potvrđuje da je tip proizvoda sukladan sa zahtjevima gore navedenih normi.

CONCLUSION:

The sample of the product is in accordance with requirements of the standard listed above.

Napomena:

Ovaj dokument je potvrda o sukladnosti ispitivanog uzoraka. Za sukladnost svakog proizvoda identične tipske oznake kao i ispitivanog uzorka odgovoran je podnositelj zahtjeva.

Remark:

This document is a certificate of conformity of the tested sample. The applicant is responsible for conformity of product with the same type/model name.

Rok valjanosti: 13.09.2018.

Period of validity:

Ocjenitelj
Assessor

mr.sc. Boris Lesan, dipl.ing.

M.P
Seal
KONČAR Institut za
elektrotehniku d.d.
ZAGREB 12

Mjesto i datum: 14.09.2015.

Place and date:
Croatia, Zagreb

Upravitelj SCERT-a
Head of SCERT Department

Sanda Kozlik, dipl.ing., MBA

PRILOG CERTIFIKATU

Broj: **LVD 30150017**

Proizvod: OSIGURAČ-RASTAVNA SKLOPKA
Product: FUSE – SWITCH DISCONNECTOR

Podnositelj zahtjeva: KONČAR-Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o.
Applicant: HR-10002 Zagreb, Borongajska cesta 81b

Proizvođač: KONČAR-Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o.
Manufacturer: HR-10002 Zagreb, Borongajska cesta 81b

Izdani Certifikat odnosi se na osigurač-rastavnu sklopku slijedećih karakteristika:
Issued Certificate include following models:

Tip/model: <i>Type/model:</i>	OS 00C/S
Nazivni napon izolacije <i>Rated insulation voltage U_i:</i>	690 V
Najviši nazivni pogonski napon U_e: <i>Max. rated operational voltage U_e:</i>	500V a.c.
Nazivni impulsni podnosivi napon U_{imp}: <i>Rated impuls withstand voltage U_{imp}:</i>	6 kV
Nazivna struja I_{th}: <i>Rated thermal current I_{th}:</i>	160 A
Nazivna pogonska struja I_e za kategoriju primjene: <i>Operational current for Utilization category I_e:</i>	400 V 500 V AC 22B 100 A 63 A
Nazivna uvjetovana kratkospojna struja: <i>Fuse protected short-circuit withstand:</i>	63 kA , 400V (osigurači veličine 000/100A)

Rok valjanosti: 13.09.2018.
Period of validity:

Mjesto i datum: 14.09.2015.
Place and date:
Croatia, Zagreb

Ocjenitelj
Assessor

mr.sc. Boris Lesan, dipl.ing.

M.P.
Seal
KONČAR - Institut za
elektrotehniku d. d.
Z A G R E B 12

Upravitelj SCERT-a
Head of SCERT Department

Sanda Kozlik, dipl.ing., MBA