

CERTIFIKAT

CERTIFICATE

Broj / No: **LVD 30160010**

Proizvod: OSIGURAČ-RASTAVNA SKLOPKA
Product: FUSE-SWITCH DISCONNECTOR

Tip/model: OS- 00C/1, OS-00C (vidi Prilog)
Type/model: (see enclosure)

Komercijalni naziv: -
Brand name:

Podnositelj zahtjeva: KONČAR-Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o.
Applicant: HR-10002 Zagreb, Borongajska cesta 81b, Hrvatska

Proizvođač: KONČAR-Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o.
Manufacturer: HR-10002 Zagreb, Borongajska cesta 81b, Hrvatska

Primijenjene norme: HRN EN 60947-3:2010 (IEC 60947-3:2008)
Related standards: HRN EN 60947-3:2010/A1:2012 (IEC 60947-3:2008/am1:2012)
HRN EN 60947-1:2009 (IEC 60947-1:2007)
HRN EN 60947-1:2009/A1:2012 (IEC 60947-1:2007/am1:2010)

Broj i datum izvještaja o ispitivanju: 34/2108 , 16.06.2008; 35/6138 , 22.09.2006; 067306 , 14.12.2006.;
Test report No and date of issue: 34/2132 , 23.09.2009.; 34/2247 , 16.04.2013.; 34/2248 , 16.04.2013.

Ispitni izvještaj izdan od: Končar- Institut za elektrotehniku d.d., Zagreb
Test report issued by the: Laboratorij za velike snage/HPL, Akred. br. 1139, HAA
Visokonaponski laboratorij/HVL , Akred. Br. 1035, HAA

Mapa predmeta: LVD – 033/09
Subject file:

ZAKLJUČAK:

Ovime se potvrđuje da je tip proizvoda sukladan zahtjevima navedenih normi.

CONCLUSION:

The sample of the product is in accordance with requirements of the standards listed above.

Napomena:

Ovaj dokument je potvrda o sukladnosti ispitano uzoraka. Za sukladnost svakog proizvoda identične tipske oznake kao i ispitano uzorka odgovoran je podnositelj zahtjeva.

Remark:

This document is a certificate of conformity of the tested sample. The applicant is responsible for conformity of product with the same type/model name.

Rok valjanosti: 19.06.2019.
Period of validity:

Mjesto i datum: 20.06.2016.
Place and date:

Croatia, Zagreb,

Öcjenitelj
Assessor

mr.sc. Boris Lesan, dipl.ing.

M.P.
KONČAR Seal Institut za
elektrotehniku d. d.
Z A G R E B 12

Upravitelj SCERT-a
Head of SCERT Department

Sanda Kozlik, dipl.ing., MBA

PRILOG CERTIFIKATU

ENCLOSURE TO CERTIFICATE

Broj/No: **LVD 30160010**

Proizvod: OSIGURAČ-RASTAVNA SKLOPKA
Product: FUSE-SWITCH DISCONNECTOR

Podnositelj zahtjeva: Končar-Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Applicant:

Proizvođač: Končar-Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Manufacturer:

Izdani Certifikat odnosi se na slijedeći model:
Issued Certificate include following models:

Tip/model: OS-00C/1 (1 pol) , OS-00C (3 pola)
Type/model:

Nazivni napon izolacije U_i : 690 V
Rated insulation voltage U_i :

Nazivni impulsni podnosivi U_{imp} : 6 kV
Rated impulse withstand voltage U_{imp} :

Nazivna termička struja I_{th} : 160 A
Rated conventional free air thermal current I_{th} :

Nazivna pogonska struja I_e za kategoriju primjene : 220/230 V 400V 500V 690 V
Rated operational current I_e , for utilization category:

AC-21 B	160 A	160 A	160 A	125 A
AC-22 B	160 A	160 A	100 A	40 A
AC-23 B	125 A	63 A	25 A	16 A
DC-22 B	80 A			
DC-23 B	80A*			

Nazivna uvjetovana struja kratkog spoja: 63 kA , 400V (fuse links size 000/100A)
Rated conditional short-circuit current:

*Jedino za OS-00C (3 pol)

*only for OS-00C, (3 pole)

Rok valjanosti: 2019-06-19.
Period of validity:

Mjesto i datum:
Place and date:

Zagreb, 2016-06-20

Ocjenitelj
Assessor

mr.sc. Boris Lesan, dipl.ing.

M.P.
Seal

**KONČAR - Institut za
elektrotehniku d. d.
Z A G R E B 12**

Upravitelj SCERT-a
Head of SCERT Department

Sanda Kozlik, dipl.ing., MBA