

CERTIFIKAT

CERTIFICATE

Broj / No: **LVD 30140050**

Proizvod: OSIGURAČ - RASTAVLJAČ
Product: FUSE - DISCONNECTOR

Tip/model: OR-00-V
Type/model: ($U_i=690V$; $U_n=500V$, 50Hz; $I_n=160A$; $I_{cc}=63kA/500V, gG, vel.00, 160A$; IP 23)

Komercijalni naziv: -
Brand name:

Podnositelj zahtjeva: KONČAR-Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o.,
Applicant: HR-10002 Zagreb, Borongajska cesta 81b

Proizvođač: KONČAR-Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o.,
Manufacturer: HR-10002 Zagreb, Borongajska cesta 81b

Propis: Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih
Regulation: naponskih granica (NN 41/2010)
Low Voltage Directive 2006/95/EC

Primijenjene norme: HRN EN 60947-3:2010/A1:2012; HRN EN 60947-1:2009/A1:2012
Related standards: (EN 60947-3:2009/A1:2012; EN 60947-1:2007/A1:2011)

Broj i datum izvještaja o ispitivanju: 34/2079 od (by) 29.05.2007. i 21572-07/793 EI od (by) 20.07.2007.
Test report No and date of issue:

Ispitni izvještaj izdan od: Končar-Institut za elektrotehniku d.d., 10000 Zagreb, Fallerovo šetalište 22
Test report issued by the: Laboratorij za velike snage, Akreditacija br. 1139
Končar - Electrical Engineering Institute, Inc., Zagreb, Croatia
High Power Laboratory, Accred. No.: 1139 by HAA

Mapa predmeta: LVD – 029/18
Subject file:

ZAKLJUČAK: Ovime se potvrđuje da je proizvod sukladan sa zahtjevima gore navedenih normi i Pravilnikom
CONCLUSION: o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 41/10).
The sample of the product is in accordance with requirements of the standard listed above.

Napomena: Ovaj dokument je potvrda o sukladnosti ispitano uzorka. Za sukladnost svakog proizvoda identične tipske oznake kao i
Remark: ispitano uzorka odgovoran je podnositelj zahtjeva.
This document is a certificate of conformity of the tested sample. The applicant is responsible for conformity of product with the same type/model name.

Rok valjanosti: 2017-10-19.
Period of validity:

Mjesto i datum:
Place and date:
Zagreb, 2014-10-20.

Ocjenitelj
Assessor

mr.sc. Boris Lesan, dipl.ing.

M.P.
Seal
KONČAR - Institut za
elektrotehniku d.d.
ZAGREB 12

Upravitelj SCERT-a
Head of SCERT Department

Rudolf Mileković, dipl.ing.