

CERTIFIKAT

CERTIFICATE

Broj / No: **LVD 30170027**

Proizvod: OSIGURAČ- RASTAVLJAČ
Product: FUSE-DISCONNECTOR

Tip/model: OR-00-V
Type/model: (U_r= 690 V; U_n= 500 V; 50 Hz; I_n= 160 A; I_{cc}= 63 kA/500 V; gG, vel. 00, 160 A; IP 23)

Komercijalni naziv: -
Brand name:

Podnositelj zahtjeva: Končar-Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o.,
Applicant: Borongajska cesta 81b., Zagreb, Hrvatska

Proizvođač: Končar-Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o.,
Manufacturer: Borongajska cesta 81b., Zagreb, Hrvatska

Primijenjene norme: HRN EN 60947-3:2010, HRN EN 60947-3:2010/A1:2012
Related standards: EN 60947-3:2009, EN 60947-3:2009/A1:2012

Broj i datum izvještaja o ispitivanju: 34/2079 od (by) 29.05.2007.; 21572-07/793 EI od (by) 20.07.2007.;
Test report No. and date of issue:

Ispitni izvještaj izdan od: Končar-Institut za elektrotehniku d.d., Zagreb
Test report issued by the: Laboratorij za velike snage, Akreditacija br.1139 HAA
High Power Laboratory, Accred. No. 1139 by HAA

Mapa predmeta: LVD – 037/06
Subject file:

ZAKLJUČAK:

Ovime se potvrđuje da je tip proizvoda sukladan zahtjevima navedenih normi.

CONCLUSION:

The sample of the product is in accordance with requirements of the standards listed above.

Napomena:

Ovaj dokument je potvrda o sukladnosti ispitnog uzoraka. Za sukladnost svakog proizvoda identične tipske oznake kao i ispitano uzorka odgovoran je podnositelj zahtjeva.

Remark:

This document is a certificate of conformity of the tested sample. The applicant is responsible for conformity of product with the same type/model name.

Rok valjanosti: 07.12.2020.
Period of validity:

Mjesto i datum: 08.12.2017.
Place and date:
Croatia, Zagreb

Ocjenitelj
Assessor


Željko Petric, ing.



Upravitelj SCERT-a
Head of SCERT Department


Sanda Kozlik, dipl.ing., MBA